




SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA VILLE DE GENEVE
Rue du Vieux-Billard 11 case postale 272 CH-1211 Genève 8 Tél +4122 418 71 81





VILLE DE
GENÈVE

VEHICULE : T	DEPART CASERNE : Caserne 3	329998/08
TEXTE ALARME : Départ T pour alarme automatique 329998 critère 08 - ATTENTION BATIMENT OPAM - Centre SIRIUS - ALARME TECHNIQUE GAZ - Chemin du Soleil 2 - Commune : Corsier		COFFRET  CLE DETECTEUR DE GAZ 
OBJECTIF : Centre SIRIUS - ALARME TECHNIQUE GAZ Chemin du Soleil 2 Commune : Corsier		
COMMUNE : Corsier	COORDONNEES : 29/87	
ITINERAIRE : 1 Frontenex - Cologny - Thonon - Chemin du Soleil et plan de situation		
REMARQUES : Chaufferie gaz au sous-sol d'un bâtiment administratif et de dépôts Autre dossier: 329999: Dépôt Sirius ATTENTION : 1 niveau en sous-sol		
HEURES EXPLOITATION : Lun : Mar : Mer : Jeu : Ven : Sam : Dim :		
INSTALLATION : Fournisseur : Siemens Colonne sèche immeuble : <input type="checkbox"/> Date : 2013 Colonne sèche parking : <input type="checkbox"/>		
TYPES D'ALARMES : Poussoir <input type="checkbox"/> Détection <input type="checkbox"/> Extinction <input type="checkbox"/> Technique <input checked="" type="checkbox"/> Opam <input type="checkbox"/>		
DATE DE CREATION DU DOSSIER : 08.06.2006 00:00 DATE DE DERNIERE MISE A JOUR : 06.06.2013 08:50		








ACCES SOUS-SOL

COFFRET CLE

ENTREE


CHEMIN DU SOLEIL



ALARME TECHNIQUE GAZ

ROUTE DE THONON

SS




MACHINERIE
ASCENSEUR



10m

10m

SOUS-SOL



LABORATOIRE



LABORATOIRE



CHAUFFERIE



ARRET
D'URGENCE

MACH.
ASC.

30
1202
MAZOUT
17'000 Lt



LOCAL
ELECTRIQUE




18 kV



CDE PORTE
AUTOMATIQUE

CENTRAL
GAZ

VANNE GAZ



VANNE SPRINKLER



DETECTEUR
DE GAZ

CHEMIN DU SOLEIL